



VÝTLAK Z ČERPACÍ STANICE PE
40x3,7; dl. 5,8 m
VEŘEJNÁ ČÁST

VÝTLAK Z ČERPACÍ STANICE
PE 40x3,7; dl. 16,9 m
DOMOVNÍ ČÁST

ČERPACÍ JÍMKA;
ČERPACÍ STANICE

PŘEPOJENÍ GRAVITAČNÍ
KANALIZACE

POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE
PVC DN 150
min.sklon. 2‰, dl. 2,1 m

STÁVAJÍCÍ ŽUMPA
KE ZRUŠENÍ

RUŠENÝ POTRUBNÍ ÚSEK

ÚDAJE VLASTNÍKA NEMOVITOSTI		
ČJ POJEZDNÁ	ANO	NE
hl.dna pot. v místě připojení [m]		
NAPĚTÍ [V]	200	400
UZAM. POKLOP ČJ	ANO	NE
SPODNÍ VODA	ANO	NE
STUDNA	ANO	NE

POZNÁMKA: STUDNA POUZE UŽITKOVÁ VODA

Rodinný dům č.p.6

SITUACE 1:200

